



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pucku

Puck, dnia 6 grudnia 2022 r.

SE.HK/4710/37/PK/22

Za dowodem doręczenia

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
PEKO Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 44
81-198 Kosakowo

DECYZJA Nr 59/2022

Na podstawie art. 27 ust. 2 oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), §21 ust. 1 pkt 4 i ust. 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 104 kpa Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku po rozpatrzeniu sprawozdań z badań jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dębogórze

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Dębogórze zaopatrywanej w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dębogórze, z wyłączeniem osiedla Harmony zaopatrywanego z innego źródła wody, ze względu na skażenie bakteriologiczne – obecność ponadnormatywnej liczby bakterii grupy coli oraz

nakazuje :

1. Poinformować odbiorców zaopatrywanych w wodę w miejscowości Dębogórze (z wyłączeniem osiedla Harmony) o niewłaściwej jakości wody do spożycia oraz o zakazie jej spożywania.
2. Uruchomić awaryjne zaopatrzenie w wodę do czasu uzyskania w przedmiotowym wodociągu właściwej jakości wody potwierdzonej wynikami badań.
3. Podjąć właściwe działania naprawcze.
4. Doprowadzić jakość wody pod względem bakteriologicznym w wodociągu Dębogórze do wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) poprzez przeprowadzenie działań naprawczych oraz potwierdzenie uzyskania prawidłowej jakości wody stosownymi wynikami badań **w terminie do 16 grudnia 2022 r.**

Niniejsza Decyzja w pkt 1, 2 i 3 posiada rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z uwagi na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

Ponowne korzystanie z wody w miejscowości Dębogórze przedmiotowego wodociągu może nastąpić wyłącznie na podstawie wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oceny o przydatności wody do spożycia.

Uzasadnienie

Dnia 29 listopada 2022 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. dokonało sprawdzenia jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dębogórze, sieć Dębogórze, ul. Pomorska 30, gdzie wykryto bakterie grupy coli w ilości 11 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody.

Odpowiedzialne za jakość wody Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. poinformowało o przeprowadzanych pracach modernizacyjnych na ujęciu w miejscowości Dębogórze.

Analizując uzyskane informacje, wynik badania wody oraz sposób dystrybucji wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dębogórze, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza brak przydatności wody do spożycia w omawianym wodociągu. Z uwagi na fakt, iż osiedle Harmony zaopatrywane jest z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kosakowo, zostało ono wyłączone z przedmiotowej sprawy.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Obecność bakterii grupy coli w ilości powyżej 10 jtk/100 ml stanowi zagrożenie dla osób spożywających wodę. Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną wystąpienia zatruc pokarmowych lub innych zachorowań objawiających się zaburzeniami żołądkowo – jelitowymi.

W związku z powyższym zdecydowano jak w sentencji.

Z uwagi na fakt, że spożywanie wody z przedmiotowego wodociągu w miejscowości Dębogórze stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, decyzja z mocy prawa posiada walor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku, 84-100 Pucku, ul. Żeromskiego 2 w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonanie decyzji zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o Inspekcji Sanitarnej w związku z art. 130 § 3 pkt 2 k.p.a.

W przypadku nie wykonania decyzji w wyznaczonym terminie będą stosowane grzywny w celu przymuszenia do wysokości 50 000 zł przy każdorazowym wymiarze zgodnie z art.121 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.).



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pucku

KIEROWNIK
Sekcji Epidemiologii
Estera Farkowska

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Przedsiębiorstwo Komunalne PEKO Sp. z o.o., ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo

II. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck
3. Oddział HŻŻiPU w/m
4. a/a